

## LIIKENNE- JA VIESTINTÄVALIOKUNNAN MIETINTÖ 3/2007 vp

### Hallituksen esitys laiksi painelaitelain muuttamisesta

#### JOHDANTO

##### *Vireilletulo*

Eduskunta on 30 päivänä toukokuuta 2007 lähettänyt liikenne- ja viestintävaliokuntaan valmis-televasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi painelaitelain muuttamisesta (HE 19/2007 vp).

##### *Asiantuntijat*

Valiokunnassa on ollut kuultavana  
- hallitusneuvos Pekka Kouhia, liikenne- ja viestintäministeriö.

#### HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia.

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset lain soveltamisesta alusten painelaitteisiin. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset lain soveltamisesta

niin sanottuihin luokituslaitoksiin. Voimassa olevan lain siirtymäsäännös paineastialain soveltamisesta jäisi edelleen voimaan.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

#### VALIOKUNNAN KANNANOTOT

##### *Yleisperustelut*

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisenä ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä seuraavin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

##### *Yksityiskohtaiset perustelut*

*Johtolause.* Lakiehdotuksessa muutetaan 21 §:n 1 momentti eikä vain momentin 1 ja 2 kohtia. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa johtolauseetta

muutettavan vastaavasti ja on tehnyt vastaavat muutokset johtolauseen muotoiluihin.

*1 §.* Ydinlaitosten painelaitteista säädetään ydinenergialain (990/1987) 60 ja 60 a §:ssä. Koska momentin johdannossa viitataan säädöksiin, joissa erikseen säädetään luetelmakohtien painelaitteista, ei ole tarvetta niitä erikseen mainita 1 kohdassa. Valiokunta ehdottaa sen vuoksi, ettei lain kohtaa muuteta 1 kohdan osalta. Valiokunta on tehnyt kielellisen muutoksen pykälän 4 momenttiin. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

2 §. Pykälän perusteluiden mukaan sitä esitetään muutettavaksi siten, että 4 kohdan mukaan valvontaviranomaisella voitaisiin tarkoittaa myös Merenkulkulaitosta. Lakiehdotuksen muotoilu sulkee kuitenkin pois muut kuin Merenkulkulaitoksen, mikä ei ole ollut tarkoituksena. Tarkoituksena on ollut, että Turvatekniikan keskus voisi myös toimia valvontaviranomaisena. Tämän vuoksi valiokunta ehdottaa lisättäväksi maininnan Turvatekniikan keskukselta 4 kohtaan. Valiokunta on tehnyt vastaavan muutoksen kohdan muotoiluun.

19 b §. Perustuslakivaliokunta on katsonut<sup>1</sup>, ettei viranomaisille lähtökohtaisesti kuuluvien hallintotehtävien hoitaminen kuulu perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden piiriin. Perustuslakivaliokunta on tällöin kuitenkin pitänyt viranomaisorganisaatioon

kuulumattoman yksityisen toimijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömänä, että hyväksynnän peruuttamismahdollisuus sidotaan vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyöntiin sekä siihen, että yksityiselle toimijalle annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johdaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen. Tämän vuoksi liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa pykälän 2 momenttia muutettavaksi siten, että hyväksymisen peruuttaminen sidotaan virheellisen menettelyn tai laiminlyönnin vakavuuteen ja toistuvuuteen. Valiokunta on tehnyt vastaavat muutokset pykälän muotoiluihin.

### **Päätösehdotus**

Edellä esitetyn perusteella liikenne- ja viestintävaliokunta ehdottaa,

*että lakiehdotus hyväksytään muutettuna (Valiokunnan muutosehdotukset).*

<sup>1</sup> PeVL 40/2002 vp, PeVL 20/2006 vp

### **Valiokunnan muutosehdotukset**

## **Laki**

### **painelaitelain muuttamisesta**

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 1 ja 2 §, 4 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 momentti sekä 24 §:n 2 momentti ja lisätään lakiin uusi 3 a luku seuraavasti:

1 §  
(1 mom. kuten HE)  
Tätä lakia sovelletaan siten kuin erikseen säädetään:  
1) ydinlaitosten painelaitteisiin (*poist.*);  
2) puolustushallinnon toimialan painelaitteisiin; ja  
3) ilma-aluksiin ja niiden käyttölaitteistoihin kuuluviin painelaitteisiin.

(3 mom. kuten HE)  
Alusten painelaitteisiin tätä lakia sovelletaan siten kuin 3 a luvussa säädetään.

2 §  
Tässä laissa tarkoitetaan:  
(1—3 kohta kuten HE)  
4) *valvontaviranomaisella Turvatekniikan keskuksella*; alusten painelaitteiden osalta valvon-

taviranomaisella tarkoitetaan muiden kuin 5, 16 ja 17 §:n osalta *Turvatekniikan keskuksen lisäksi* Merenkululaitosta;

(5—8 kohta kuten HE)

4 §  
(Kuten HE)

3 a luku

**Aluksen painelaitteet**

19 a §  
(Kuten HE)

19 b §  
(1 mom. kuten HE)

Jos tarkastuslaitos ei täytä säädettyjä vaatimuksia tai toimii säännösten vastaisesti, *valvontaviranomainen voi antaa tarkastuslaitokselle huomautuksen tai varoituksen. Jos tarkastuslaitokselle annettu huomautus tai varoitus ei johda toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen*, valvontaviranomainen voi peruuttaa valtuutuksen *määrääjäksi. Valtuutus voidaan peruuttaa kokonaan, jos tarkastuslaitoksen toiminnassa on ilmennyt olennaisia puutteita tai laiminlyöntejä.*

(3 mom. kuten HE)

19 c, 21 ja 24 §  
(Kuten HE)

Voimaantulosäännös  
(Kuten HE)

Helsingissä 7 päivänä kesäkuuta 2007

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj. Martti Korhonen /vas  
vpj. Saara Karhu /sd  
jäsen. Marko Asell /sd  
Maria Guzenina-Richardson /sd  
Leena Harkimo /kok  
Mats Nylund /r

Lyly Rajala /kok  
Tero Rönni /sd  
Pertti Salovaara /kesk  
Johanna Sumuvuori /vihr  
Ilkka Viljanen /kok  
Raimo Vistbacka /ps.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Mika Boedeker.